

Anexo B



Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

PROCESSO N. 141093/24**Processo analisado e aprovado digitalmente****Notas importantes:**

1. O preenchimento incorreto ou a omissão de informações/dados é inteiramente de responsabilidade do responsável técnico e pode comprometer a devida análise do processo, sujeitando-o às sanções estabelecidas no art. 25 da legislação vigente (Lei 15.802/2006) sem prejuízo das de natureza civil ou penal.

1 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nome: Bruno França de Moraes | CREA/CAU/ CFT: 1021209139D-GO |
| CPF: 022.561.961-00 | N. ART/RRT (Apenas a do projeto de incêndio): 1020240255739 |
| E-mail: bruno.morais@seduc.go.gov.br | Telefone: (62) 98196-5676 |

2 - TIPO DE SERVIÇO SOLICITADO

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> Aprovação inicial de projeto | |
| <input type="radio"/> Substituição de projeto | |

2.1 - OBSERVAÇÕES

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Com Parecer Técnico | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de aceite* | |
| <input type="checkbox"/> Evento temporário | |

*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41.

3 - DADOS DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO**Razão Social:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO☒ CNPJ ☐ CPF

01.409.705/0001-20

Nome Fantasia: CE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO GILBERTO ARRUDA FALCÃO**3.1 - Dados da edificação****Logradouro:** RUA JOSÉ DE AMORIM**CEP:** 75701-970**Bairro:** CENTRO**Município:** CATALÃO-GO**Complemento:** -**4 - SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**☒ Isolada☐ Parte de outra edificação principal**4.1 - CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO/EVENTO****Ocupação/ Uso Predominante:** Educacional e cultura física: Escola em geral**Divisão:** E-1 **Descrição:** ESCOLA EM GERAL**CNAE Principal:** 8520-1/00**Área:** 1.921,94**Risco:** Baixo **Carga de incêndio:** 300**N. de pavimentos:** 01**Subterrâneos:** 00**Térreos:** 01**Elevados:** 00**Altura:** 0**Área total construída (m²):** 1.921,94

5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Separação entre edificações | <input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio |
| <input type="checkbox"/> Acesso de viatura na edificação | <input type="checkbox"/> Detecção de incêndio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural | <input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos |
| <input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal (ou de áreas) | <input type="checkbox"/> Chuveiro automático |
| <input type="checkbox"/> Compartimentação vertical | <input type="checkbox"/> Resfriamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controle de materiais de acabamento | <input type="checkbox"/> Espuma |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência | <input type="checkbox"/> Controle de fontes de ignição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência | <input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Brigada |
| <input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência | <input type="checkbox"/> Controle de fumaça |
| Tipo de Escada: | <input checked="" type="checkbox"/> Hidrante urbano |
| <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> PF | <input checked="" type="checkbox"/> SPDA |
| <input type="checkbox"/> Elevador de emergência | |
| <input type="checkbox"/> PFP <input type="checkbox"/> AE | |

6 - RISCOS ESPECIAIS

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis | <input type="checkbox"/> Armazenamento de produtos perigosos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Central de gás | <input type="checkbox"/> Grupo Motogerador |
| <input type="checkbox"/> Armazenamento de GLP | <input type="checkbox"/> Fogos de artifício |
| <input type="checkbox"/> Vaso sob pressão (caldeira) | <input type="checkbox"/> Gás Natural |
| <input type="checkbox"/> Sistema de Recarga para Veículos Eletrificados | <input type="checkbox"/> Sistema Fotovoltaico |
| <input type="checkbox"/> Outros (especificar) | |

6.1 – Utilização de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, recipientes de 13Kg☐ Sim ☒ Não

9 - SEGURANÇA ESTRUTURAL

9.1 - A edificação utiliza algum método para redução do TRRF? ☐ Sim ☒ Não

9.2 - Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) - Tabela A da NT-08

Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF), em minutos, conforme Tabela A da NT-08, de acordo com a divisão e altura da edificação: 30 min

No projeto deverá constar nota contendo o tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) das estruturas. Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Laudo de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

- a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;
- b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc;
- c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;
- d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas;
- e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no conselho de classe (CREA / CAU / CRT).

12 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO**12.1 - Edificação**

| | | | | |
|--|---|-----------------|-----|---|
| Ocupação/ Uso predominante: | Educacional e cultura física: Escola em geral | Divisão: | E-1 | ▼ |
|--|---|-----------------|-----|---|

12.2 - Classes/Classificação dos Materiais

| Ambiente/Setor | Piso (Acabamento / Revestimento) | Parede e divisória (Acabamento / Revestimento) | Teto e forro (Acabamento / Revestimento) |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| PISO | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A | CLASSE I, II-A, III-A | CLASSE I OU II-A |
| PAREDE | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A | CLASSE I, II-A, III-A | CLASSE I OU II-A |
| TETO E FORRO | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A | CLASSE I, II-A, III-A | CLASSE I OU II-A |

Notas específicas:

1) Incluem-se aqui cordões, rodapés e arremates;

2) Excluem-se aqui portas, janelas, cordões e outros acabamentos decorativos com área inferior a 20% da parede onde estão aplicados;

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica n. 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado / ou laudo de controle de material de acabamento e revestimento.

13 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**13.1 - Nota sobre sinalização de emergência**

O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica n. 20 (vigente na data da aprovação) do CBMGO.

Deverá ser instalada, no acesso principal da edificação, placa indicativa da localização do quadro geral de distribuição de energia – QDG (área comum e privativas) bem como do Gerador de energia, quando houver.

Para eventos públicos e centros esportivos e de exibição devem ser instaladas, em todos os acessos de entrada do recinto, placas indicativas da capacidade total de público, e nas entradas dos setores, placas indicativas da capacidade de público do respectivo setor, conforme previsto na NT 12.

13.2 - Sinalização complementar:

A edificação possui sinalização complementar:

☐ Sim ☒ Não

* Obrigatória em ambientes fechados destinados à reunião de público, com capacidade igual ou superior a 1.000 pessoas.

14 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**14.1 - Iluminação de emergência – (O sistema não pode ter autonomia inferior a 1h)**

Instalação:

☐ Embutida

☒ Aparente

☐ Outra (especificar)

☒ Metálica ☐ PVC Rígido Antichama

Em caso de falta de energia por incêndio e no uso de grupo motogerador automático com circuitos especiais para iluminação de emergência, todas as áreas protegidas para escoamento das pessoas, e livres de materiais combustíveis, com separação por porta corta-fogo (Escadas Enclausuradas, etc...), podem manter a alimentação em 110/220 Vca de um motogerador automático.

Qualquer passagem dos cabos por áreas de risco proíbe o uso de tensão 110/220 Vca da rede normal ou do gerador.

Em caso de incêndio em qualquer área fora da proteção para saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo 30 Vcc.

Os eletrodutos utilizados para condutores de iluminação de emergência não podem ser usados para outros fins, salvo instalação de detecção e alarme de incêndio ou de comunicação, conforme a ABNT NBR 5410, contanto que as tensões de alimentação estejam abaixo de 30 Vcc e todos os circuitos devidamente protegidos contra curtos-circuitos.

Todos os eletrodutos e cabos que atravessam áreas protegidas, ou passam por separações de áreas compartimentadas, devem ter selos internos e externos (entre a tubulação e a alvenaria), à prova de passagem de gases e de fumaça.

É de responsabilidade total do instalador a execução do sistema de iluminação de emergência.

14.2 - Luminárias

- ☒ Bloco Autônomo
- ☐ Luminárias alimentadas por fonte centralizada
- ☐ Projetores ou Faróis*
- ☐ Outro (especificar)

*** Não podem ser posicionados nas saídas de emergência (escadas, corredores, etc...) de forma a impedir, por ofuscamento ou iluminação desfavorável, o deslocamento das pessoas e/ou a inspeção da área pelas equipes de salvamento.**

No caso de blocos autônomos, os eletrodutos podem ser de plástico sem especificações especiais para a recarga das baterias em 110/220 Vca, mas não para luminárias alimentadas por esse bloco autônomo.

Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminária funcione no mínimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

Os pontos de luz não devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por iluminação refletida.

Quando utilizado anteparo em luminárias fechadas, os equipamentos não podem ser projetados de modo que seja permitida a entrada de fumaça, para não prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro.

Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curva ou escada, os pontos de iluminação de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção de saída de cada ponto, seja possível visualizar o ponto seguinte, com uma distância máxima de 15 m.

15 - PROTEÇÃO POR EXTINTORES**15.1 - Discriminação por Pavimentos ou Setores**

| Pavimento ou Setor | Tipo de Extintor | Capacidade Extintora | Quantidade |
|--------------------|------------------|----------------------|------------|
| CIRCULAÇÃO | ABC | 2-A 20B:C | 09 |
| QUADRA COBERTA | ABC | 2-A 20B:C | 01 |
| CASA DE GÁS | BC | 20B:C | 01 |
| CASA DO ZELADOR | ABC | 2-A 20B:C | 01 |
| CASA DE BOMBAS | BC | 20B:C | 01 |

**Total de unidades
extintoras:**

13

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|----|--------|----|
| 16 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | | | | | | | |
| 16.1 - Número de Pavimentos | | | | | | | |
| Subterrâneo: | 00 | Térreo: | 01 | Elevado: | 00 | Total: | 01 |
| 16.2 - Discriminação das populações | | | | | | | |
| Pavimento ou setor | Área construída | Pé direito | Ocupação | Lotação | | | |
| TÉRREO | 1.921,94 | 3,00 | E-1 | 606 | | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------|------|
| ESCADA DE INCÊNDIO - NE | | | |
| Divisão/ Grupo: | E-1 | Altura: | 0,85 |
| Tipo de escada: | NE (ESCADA 01) | Quantidade: | 01 |
| *Caso a edificação possua mais de uma escada com características diferentes deverá ser preenchido um memorial para cada escada. | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|------|--------------------|------|
| Parede | | | | |
| Material: ALVENARIA | | | | |
| Espessura: 15cm | | | | |
| Lances | | | | |
| Número de lances: | | 01 | Largura da escada: | 1,50 |
| Degrau | Altura do espelho: | 0,17 | Largura do piso: | 0,30 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Características | |
| Piso antiderrapante: | Sim |
| Local de descarga: | Sim |
| Corrimãos | |
| Material: METÁLICO | |
| Altura - borda / piso: | Corrimão a duas alturas 0,70m a 0,92m |

| | |
|--------------------|---|
| Iluminação natural | |
| Tipo: | - |
| Dimensões: | - |

| | |
|---|----------------|
| ESCADA DE INCÊNDIO - NE | |
| Divisão/ Grupo: E-1 | Altura: 0,68 |
| Tipo de escada: NE (ESCADA 02) | Quantidade: 01 |
| *Caso a edificação possua mais de uma escada com características diferentes deverá ser preenchido um memorial para cada escada. | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Parede | | | |
| Material: ALVENARIA | | | |
| Espessura: 15cm | | | |
| Lances | | | |
| Número de lances: 01 | | Largura da escada: 1,72 | |
| Degrau | Altura do espelho: 0,17 | Largura do piso: 0,30 | |

| | | |
|---|-----|---|
| Características | | |
| Piso antiderrapante: | Sim | ▼ |
| Local de descarga: | Sim | ▼ |
| Corrimãos | | |
| Material: METÁLICO | | |
| Altura - borda / piso: Corrimão a duas alturas 0,70m a 0,92m | | |

| | |
|--------------------|---|
| Iluminação natural | |
| Tipo: | - |
| Dimensões: | - |

| | |
|-------------------------|------------|
| 18 - ALARME DE INCÊNDIO | |
| Parâmetros de Projeto | |
| Localização da Central: | SECRETARIA |
| Tempo de Autonomia: | 24 HORAS |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| 20 - SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS | | | | | |
| Divisão: | E-1 | Área construída: | 1.921,94 m² | Carga de incêndio (MJ/m²): | 300 MJ/m² |
| 20.1 - Tipo de sistema | | | | | |
| <div><div><input type="radio"/></div> 1</div> <div><div><input checked="" type="radio"/></div> 2</div> <div><div><input type="radio"/></div> 3</div> <div><div><input type="radio"/></div> 4</div> <div><div><input type="radio"/></div> 5</div> | | | | | |
| Esguicho (DN) | Mangueira de incêndio | | Número de expedições | Vazão mínima no hidrante mais desfavorável (L/min) | Pressão mínima no hidrante mais desfavorável (mca) |
| | Diâm. (mm) | Comprimento máximo | | | |
| JATO REGULÁVEL 40MM | 40 | 30 | SIMPLES | 150 | 30 |

20.2 - Reservatório

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----|-------------------|------|--------------------|------|
| Tipo | <input checked="" type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Nível do solo | Reserva de incêndio (RI) m³: | 15 | Área (m²): | 3,90 | Altura (m): | 3,85 |
| | <input type="radio"/> Semi-enterrado <input type="radio"/> Subterrado | | | | | | |
| | <input type="radio"/> Fontes naturais <input type="radio"/> Outros | | | | | | |

Altura**Sobre o hidrante menos favorável (m):** 1,50**Sobre o 2º hidrante menos favorável (m):** 1,50**20.3 - Registro de Recalque**

| | |
|---|--|
| Localização | <input checked="" type="radio"/> Passeio público <input type="radio"/> Muro da divisa c/ a rua <input type="radio"/> Fachada principal |
| | <input type="radio"/> Hidrante de coluna externo |
| Possui registro de recalque adicional para vazão do sistema acima de 1000 L/min? | |
| <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | |

20.4 - Hidrante

| Pavimento | Quantidade | Localização | Tipo | Expedição |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| TÉRREO | 06 | CIRCULAÇÃO | REG. GLOBO | 40mm |

20.5 - Abrigo de Mangueiras

| Pavimento | Quantidade | Localização | Material | Dimensões |
|-----------|------------|-------------|----------|-----------|
| TÉRREO | 06 | CIRCULAÇÃO | METÁLICO | 90X60X17 |

20.6 - Mangueiras

| Pavimento | Quantidade | Tipo | Diâmetro | Comprimento |
|-----------|------------|------|----------|-------------|
| TÉRREO | 06 | 2 | 40mm | 30 METROS |

| TRECHO DE SUÇÃO - 1 | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| DN (mm): | 65 | Material: | F°G° | Vazão (l/min): 319,20 |
| Diâmetro Interno (mm): | 60 | Velocidade da água (m/s): | 3,0 | ΔH: 6,00 |
| Comprimento Equivalente das Conexões | | | | |
| Conexão | Quantidade | L. Equivalente Unitário | | L. Equivalente Total |
| T.C.D'ÁGUA | 1 | 1,90 | | 1,9 |
| COTOVELO 90° | 4 | 2,40 | | 9,6 |
| TE | 1 | 3,40 | | 3,4 |
| REGISTRO B.G | 1 | 0,40 | | 0,4 |
| VÁLVULA R.H | 1 | 5,20 | | 5,2 |
| | L. Real (m) | L. Equivalente (m) | L. Total (m) | Perda de Carga por Trecho (mca) |
| Trecho | 10,00 | 20,50 | 30,05 | 1,95 |

| TRECHO DE RECALQUE - 1 | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| DN (mm): | 65 | Material: | F°G° | Vazão (l/min): 319,20 |
| Diâmetro Interno (mm): | 60 | Velocidade da água (m/s): | 3,0 | ΔH*: 6,00 |
| *ΔH: Desnível entre o trecho e a bomba. | | | | |
| Comprimento Equivalente das Conexões | | | | |
| Conexão | Quantidade | L. Equivalente Unitário | | L. Equivalente Total |
| COTOVELO 90° | 11 | 2,40 | | 26,4 |
| REGISTRO B.G | 1 | 0,92 | | 0,92 |
| VÁLVULA R.H | 1 | 12,50 | | 12,5 |
| TE | 2 | 3,40 | | 6,8 |
| | L. Real (m) | L. Equivalente (m) | L. Total (m) | Perda de Carga por Trecho (mca) |
| Trecho | 70,19 | 46,62 | 116,81 | 4,41 |

| TRECHO DE RECALQUE - 2 | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| DN (mm): | 65 | Material: | F°G° | Vazão (l/min): 159,60 |
| Diâmetro Interno (mm): | 60 | Velocidade da água (m/s): | 3,0 | ΔH*: 1,50 |
| *ΔH: Desnível entre o trecho e a bomba. | | | | |
| Comprimento Equivalente das Conexões | | | | |
| Conexão | Quantidade | L. Equivalente Unitário | | L. Equivalente Total |
| COTOVELO 90° | 4 | 2,40 | | 9,6 |
| TE | 1 | 3,40 | | 3,4 |
| | L. Real (m) | L. Equivalente (m) | L. Total (m) | Perda de Carga por Trecho (mca) |
| Trecho | 5,56 | 13 | 18,56 | 1,81 |

Observações**Bombas de Incêndio**

- 1 – Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim;
- 2 – As bombas de incêndio devem ser utilizadas somente para este fim e podem dispor de dispositivos para acionamento automático ou manual;
- 3 – Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga, junto a cada hidrante ou mangotinho;
- 4 – A automatização da bomba deve ser executada de maneira que, após a partida do motor seu desligamento seja somente manual, no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas;
- 5 - Quando a(s) bomba(s) de incêndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para a(s) mesma(s), instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso, podendo também este ponto, alternativamente, desligar a bomba.
- 6 – A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio;
- 7 – As automatizações da bomba de pressurização (jockey) para ligá-la e desligá-la automaticamente e da bomba fixa para somente ligá-la automaticamente devem ser feitas através de pressostatos ligados nos painéis de comando e chaves de partida dos motores de cada bomba.
- 8 – As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”.

Proteção das Bombas de Incêndio por meio de Válvulas de Alívio

- 1 - Deve ser prevista válvula de alívio de circulação em bombas que sejam acionadas por sistema eletrônico de detecção de variação de pressão e fluxo.
- 2 - A válvula de alívio de circulação deve ser instalada na tubulação de descarga (pressão positiva), antes da(s) válvula(s) de retenção.
- 3 - Alternativamente à válvula de alívio de circulação, bombas de incêndio podem dispor de um fluxo contínuo de água, por meio de uma tubulação de 6 mm ou placa de orifício de 6 mm, derivada da voluta da bomba e com retorno preferencialmente para o reservatório ou tanque de escorva, a fim de se evitar o superaquecimento das mesmas.

28 - HIDRANTE URBANO**28.1 - Características**

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Tipo/Classificação: | Risco baixo ($CI \leq 300MJ/m^2$) | Vazão mínima (L/min): | 600 |
| Raio de atendimento (m): | 800 m | Quantidade de hidrantes: | 1 |

29 - SPDA**Observação:**

O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas normas brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para o disposto na NBR 5419.

| | | | |
|---|------|---|--|
| 31 - CENTRAL DE GLP | | | |
| 31.1 - Localização da central | | | |
| Pavimento: | | TÉRREO | |
| 31.2 - Recipientes | | | |
| Tipo | P-45 | Quantidade | 02 |
| | | Capacidade Total | 90 |
| 31.3 - Extintores | | | |
| Tipo | | Capacidade | Quantidade |
| BC | | 20B:C | 01 |
| 31.4 - Classificação | | | |
| <div><div><input checked="" type="radio"/> Superfície</div><div><input type="radio"/> Enterrado</div><div><input type="radio"/> Aterrado</div></div> | | <div><div><input checked="" type="radio"/> Transportáveis</div><div><input type="radio"/> Estacionários</div></div> | <div><div><input type="radio"/> No local</div><div><input checked="" type="radio"/> Trocável</div></div> |
| Localização | | | |
| Manuseio | | | |
| Abastecimento | | | |
| 31.5 - Observações | | | |
| <p>É proibida a instalação dos recipientes em locais confinados, tais como porão, subsolo, garagem subterrânea, forro etc.</p> <p>A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicações do projeto específico;</p> <p>Serão observadas, para a instalação de gás e para a elaboração do projeto específico, as normas de segurança (DNC – Portaria 027/96) e de execução (NBR 13523/2006, NBR 13932/97 e NBR 14024/00);</p> <p>A iluminação da área da central de GLP, quando necessária, deve estar de acordo com as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447 vigentes;</p> <p>Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões rígidas a instalação interna, através de um registro que permitirá isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos;</p> <p>Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança;</p> <p>O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no interior das edificações; A pressão de projeto para a instalação da central e GLP é de 1,50 Kgf/cm²;</p> <p>A pressão de trabalho entre regulador de segundo estágio e qualquer ponto de consumo deve ser, no máximo, igual a 300 mmca.</p> | | | |
| 31.6 - Informações complementares | | | |
| No ato da inspeção de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalação de gás deve estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os medidores, recipientes de gás e registro geral de corte. | | | |