

PLANTA BAIXA - ATERRAMENTO

1 : 150

PLANTA BAIXA - EQUALIZAÇÃO

1 : 150

DETALHE 3D 02 - DESCIDA ESTRUTURAL

LEGENDA SPDA

- Cabo de cobre Nu. 7 fios, 50mm² conforme NBR 5415; Instalado embutido no piso
- Cabo de cobre Nu. 35mm² aparente conforme NBR 5415; Instalado aparente em parede
- Cabo de cobre Nu. 16mm² aparente conforme NBR 5415; instalação embutida na parede e entrelouro
- Rebar Aço Galvanizado a Fogo 10mm x 3,0m 80mm² - REF. TEL - 768
- Rebar Aço Galvanizado a Fogo 8mm x 3,0m 50mm² - REF. TEL - 762
- Indicação de Subida
- Indicação de Descida
- Indicação Passa
- BEP - Caixa de equalização principal
- BEL - Caixa de equalização local
- Caixa de inspeção com tampa
- Sola Exotérmica (VER DET. 08)



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APPROVADO
TENGO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO
Rua Rio Claro, 1127 - St. Central, São Luís de Montes Belos - GO, 76100-000

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
655,78 m ²	1934,21 m ²	3057,57 m ²	38,52 m ²	669,15 m ²	3566,20 m ²

CONSTRUTORA DIAMANTE ENGENHARIA
ELABORAÇÃO
CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
AV. BRASIL, 100 - JARDIM NOVO HORIZONTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.454-080
TEL: (31) 3344-4400 / (31) 3344-7070 / (31) 3371-1900
EMAIL: contato@grupodiamenteengenharia.com.br

AUTOR: Moisés Coelho P. Moura
MOISES COELHO PERPETUO MOURA
CREA MG 161740

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

PROJETO DE SPDA

-TIPO DE PROJETO: PLANTA BAIXA - ATERRAMENTO
PLANTA BAIXA - IGUALIZAÇÃO
VISTAS ISOMÉRICAS

-ASSINATO: DATA: JUNHO/2025 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 00 Nº RT/ART: 02/03

REV.	DATA	EMISSÃO FINAL	DESCRIÇÃO	VISTO
00	06/2025			MOFIM

FOLHA: