









Nota - Acesso de Viatura a Edificação

Conforme NT 06/2022

Anexo E da NT006/2014 – Acesso de Viaturas na Edificação e Áreas de Risco



5.1.6 Características das faixas de estacionamento

5.1.6.1 Largura: mínima de 8,00 m.
5.1.6.2 Comprimento: mínimo de 15,00 m.
5.1.6.3 Suportar viaturas com peso de 25000 quilogramas-força.
5.1.6.4 O desnível máximo da faixa de estacionamento não poderá ultrapassar o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal.
5.1.6.5 A faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, árvores ou qualquer outro elemento que possa obstruir a operação das viaturas.
5.1.6.6 A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de “proibido parar e estacionar” e com sinalização de solo demarcada com faixas amarelas e identificadas com as palavras “RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS”.

* O sistema de sinalização de emergencia atenderá ao contido na NT. n° 20 do CBM - GO



Altura e Largura Mínima de Acesso à Edificação

30 cm

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

- Saídas de emergência
- Acesso de viaturas
- Iluminação de emergência
- Sinalização de emergência
-Extintores de incêndio
- Segurança estrutural
- SPDA
- CMAR

Edificação de concreto armado

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

40 cm

DETALHE - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - TIPO M1
SEM ESCALA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 180629/24

1. (X) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../.....
( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação:__/__/____
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

NOME: 1 TEN QOC 04.128 MARCELO
DATA: 12/02/2025
CÓDIGO: 148900c5fc49c
VERIFICADOR

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://sapc5.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI PRESIDENTE VARGAS

PROJETO LEGAL

ENDEREÇO
AV. LAGOA FEIA, S/N, BAIRRO FORMOSINHA, FORMOSA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
2.752,05 M2	———	1.382,80 M2	———	———	1.382,80 M2

RT PROJETO: ENG. MATEUS COMANDUCI FERNANDES NETO - CREA GO - 38152

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE COBERTURA
CORTE A-A
CORTE B-B
FACHADAS:
ASSUNTO:

DATA: NOVEMBRO/2024 | ESCALA: INDICADA | REVISÃO: 000 | Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	23/11/24	EMISSÃO INICIAL	ANDRÉ S.M.
			ANDRÉ S.M.

4/4
FOLHA:

FORMATO - A1
841x594mm