

## ANEXO F

ESTADO DE GOIÁS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

## FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO (FAT)

Solicitante: Letícia Gabriela de Sousa Silva e-mail: leticia.gsilva@seduc.go.gov.br

Proprietário	Resp. pelo uso	Procurador	X	Resp. Técnico
--------------	----------------	------------	---	---------------

Finalidade da consulta: Solicito que seja reconhecido através de fato notório a isenção do sistema de hidrantes e SPDA da edificação escolar Colégio Estadual Doutor David Persicano, através da área computada.

## INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO

Endereço: Av. José Marcelino, nº 288, Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Catalão, CEP 75701-430

Área (m²): 1.869,51 m² Altura(m): 0M Ocupação: E-1

Projeto Técnico n.: 25787/25 Inspeção n.:

Solicito que seja reconhecido através de fato notório, a isenção do sistema de hidrantes e SPDA da edificação escolar Colégio Estadual Doutor David Persicano, através da área computada, segundo as notas da Tabela 4 do Anexo A da NT 01/2023 – Procedimentos Administrativos.

**“IX – Edificações térreas abertas lateralmente, com carga de incêndio igual ou inferior a 300 MJ/m², cujo percurso máximo para sair da projeção da edificação não seja superior à distância máxima a percorrer prevista pela NT-11. ”**

Dessa forma, conforme a Tabela de Áreas Computadas e Não Computadas apresentado na Prancha 02 do projeto, a metragem resultante é inferior a 1.500 m², o que dispensa a obrigatoriedade da instalação do sistema de hidrantes e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). No entanto, o sistema de alarme será implementado como uma medida adicional de segurança, contribuindo para a prevenção e a mitigação de riscos, garantindo maior proteção ao empreendimento e seus ocupantes..

Local e data: Catalão, 12 de fevereiro de 2025

Proprietário/Responsável pelo uso