EQUIPAMENTOS

	EXTINTOR DE PÓ ABC, PORTÁTIL - (CAP. 2-A:20-B:C / 4-A:40-B:C)
	ABRIGO METÁLICO DE EXTINTOR PORTÁTIL, DESTRANCADO, COM VISOR CENTRAL
	HIDRANTE INTERNO SIMPLES
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES - ENTERRADA
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES - ELEVADA
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACIONADOR BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	AVISADOR SONORO DO TIPO SIRENE
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, h = 250 cm (EXCETO ANOTADO), AUTONOMIA MIN.: 2h.
	PLACA COM SINALIZAÇÃO.
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO
	CENTRAL DE GLP
	PAREDE CORTA FOGO TRRF MÍNIMO 120 MIN.
	REGISTRO DE CORTE DE GÁS (CENTRAL GLP)



MAPA CHAVE
ESCALA 1:1000

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS

DADOS: TÉRREO
CLASSIFICAÇÃO: E-1

DIMENSIONAMENTO DA PORTA:
$N = \frac{P}{C} = \frac{626}{100} = 7$ UNIDADE(S)

NOTAS:

1- Larguras mínimas adotadas para Portas:
3,85m (7 UP) / Largura disponível: 2 portas de 3,00m e 1 porta de 2,80m (15 UP)

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º 23795/25

1. (X) Aprovação inicial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº _____
( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º _____
( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: __/__/____
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

N O M E : 1º TEN QOA 01.327 REGINALDO
D A T A : 2b48ff0f9e82
CÓDIGO: 25/04/2025
VERIFICADOR

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://sgcb.bombeiros.go.gov.br/certificado/certificado.pdf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI DIVINO PAI ETERNO

PROJETO EXECUTIVO LEGAL

ENDEREÇO
AV. FRANCISCO PAULO RAMOS, 670, VILA PAI ETERNO - TRINDADE/GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEÁV.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
11.892,82 m²	———	4.184,40 m²	———	———	4.184,40 m²

AUTOR: ENG. MATHEUS COMANDUCI FERNANDES NETO - CREA MG - 48644/D

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO

PLANTA TÉRREO - PARTE 1
DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
FEVEREIRO/2025	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	07/02/25	EMISSÃO INICIAL	LETÍCIA F. C.

FOLHA: 5/7

FORMATO - A0
1:1000(1m)

PLANTA - TÉRREO PARTE 1
ESCALA 1:100
ÁREA: 4.184,40m²
CLASSIFICAÇÃO: E-1 - ENSINO FUNDAMENTAL
POPULAÇÃO: 626 PESSOAS