



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARECER TÉCNICO

Número do Processo - SEI
202400005016941

Trata-se de autos da contratação nº **105931**, por **Concorrência**, que objetiva a **contratação de empresa para reforma e ampliação do Centro de Ensino em Período Integral Maria Rosilda Rodrigues, no município de Aparecida de Goiânia** de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da **SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**.

Após análise da documentação técnica realizada pelo Integrante Técnico da Gerência de Licitação, apresentam-se as seguintes considerações acerca da proposta da empresa **SILVEIRA E CANDIDO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.753.538/0001-96**, classificada em primeiro lugar com o valor de **R\$ 4.178.588,14 (com desconto de 12,88%)**:

Documentos apresentados ([298936](#), [298940](#)):

- Certidão de Registro e Quitação (CRQ) de Pessoa Jurídica, autenticada pelo CREA – referente à empresa **SILVEIRA E CANDIDO LTDA ME**;
- Certidão de Registro e Quitação (CRQ) de Pessoa Física, autenticada pelo CREA – referente ao Engº Civil **JOSE COLEMAR RABELO**;
- Planilha Orçamentária; **(ok)**
- Cronograma Físico-Financeiro; **(Diligência)**
- Composição do BDI; **(ok)**
- Planilha Resumo; **(ok)**
- Parcelas de Maior Relevância; **(ok)**
- Declarações; **(ok)**
- Comprovação da Capacidade Técnica-Profissional :
 - *Piso Laminado em Concreto; **(ok)**
 - *Telhas Cerâmicas; **(ok)**
- Comprovação da Capacidade Técnica-Operacional:
 - *Piso Laminado em Concreto; **(ok)**
 - *Telhas Cerâmicas; **(ok)**

Com base na análise realizada, destacamos os seguintes apontamentos:

- **Cronograma Físico-Financeiro**: Verificou-se que o documento está divergente da proposta da empresa.

Diante do exposto, solicitamos que a empresa apresente o cronograma Físico-Financeiro revisado e corrigido.

PEDRO VITOR DAMASCENO QUEIROZ

Integrante Técnico - SEDUC

Arquiteto e Urbanista - CAU nº A193260-8

Versão do Doc. Padrão
0.01