



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:200

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - RAMPAS 1
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 1: 95 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{95}{100} = 0,95$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{95}{75} = 1,26$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - RAMPAS 2
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 2: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - RAMPAS 3
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 3: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - RAMPAS 4
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 4: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 5 / PORTÃO 1
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 5: 140 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{140}{100} = 1,4$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{140}{75} = 1,86$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - RAMPAS 6
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 6: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - RAMPAS 7
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 7: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 8
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 8: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 9
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 9: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 10 / PORTÃO 2
CLASSIFICAÇÃO: E-1
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 10: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 11
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 11: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 12
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 12: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 13
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 13: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 14
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 14: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 15
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 15: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 16
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 16: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 17
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 17: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 18
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 18: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 19
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 19: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 20
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 20: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
DADOS: TERREO - CORREDOR 21
CLASSIFICAÇÃO: F-8
POPULAÇÃO TOTAL: 163 PESSOAS
ÁREA 21: 68 PESSOAS
DIMENSIONAMENTO DO ACESSO:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{100} = 0,68$ UNIDADE(S)
DIMENSIONAMENTO DA ESCADA:
 $N = \frac{P}{C} = \frac{68}{75} = 0,9$ UNIDADE(S)
NOTAS:
1- Largura mínima adotada para Acessos/corredores 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Corredor 2,20m (4UP).
2- Larguras mínimas adotadas para Escadas/Rampas: 1,20m (2 UP).
DISPONÍVEL: Rampa de 1,94m (3UP).

EQUIPAMENTOS	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DE PÓ ABC, PORTÁTIL - CAP. INDICADA EM PLANTA
	EXTINTOR DE PÓ BC, PORTÁTIL - CAP. INDICADA EM PLANTA
	ABRIGO METÁLICO DE EXTINTOR PORTÁTIL, DESMONTÁVEL, COM VISOR CENTRAL
	HIDRANTE INTERNO SIMPLES
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES - ENTERRADA
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES - ELEVADA
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACIONADOR BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO TIPO LOKAL/REMOTO)
	BOMBA DE INCÊNDIO
	QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINÁRIAS E DA BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	AVISADOR SONORO DO TIPO BIREME
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, h = 250 cm (EXCETO ANOTADO), AUTÔNOMA MÍN. 2h
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, h = 300 cm, AUTÔNOMA MÍN. 2 horas, COM 2 PROJETORES LED
	PLACA COM SINALIZAÇÃO
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	ACESSO DE VISTORIA NA EDIFICAÇÃO E ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO
	CENTRAL DE GLP
	PARIEDE CORTA FOGO TRFV MÍNIMO 120 MIN.
	REGISTRO DE CORTE DE GÁS (CENTRAL GLP)

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI MONT SERRAT

PROJETO LEGAL

ENDEREÇO: RUA 03, QUADRA 14, NOVO GAMA - GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMAN.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOUR.	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
9.229,090 m²		3.378,03 m² m2			3.378,03 m² m2

RT PROJETO: ENG. MATHEUS COMANDUÍ FERNANDES NETO - CREA MG - 488440

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.609.705.0001-20
PROJETO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

INCÊNDIO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ASSUNTO:

DATA: DEZEMBRO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 001 Nº PART.: 01

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	23/12/24	EMISSÃO INICIAL	INDICADA C.D.
01	14/01/25	ATUALIZAÇÃO DE BASE ARQUITETÔNICA	LEITADA F.C.

FOILHA: 5/7