EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DE PÓ ABC, PORTÁTIL - CAP. INDICADA EM PLANTA
	EXTINTOR DE PÓ BC, PORTÁTIL - CAP. INDICADA EM PLANTA
	ABRIGO METÁLICO DE EXTINTOR PORTÁTIL, DESTRANCADO, COM VISOR CENTRAL
	HIDRANTE INTERNO SIMPLES
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES - ENTERRADA
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES - ELEVADA
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACIONADOR BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
	BOMBA DE INCÊNDIO
	QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINÁRIAS E DA BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	AVISADOR SONORO DO TIPO SIRENE
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, h = 250 cm (EXCETO ANOTADO), AUTONOMIA MÍN.: 2h.
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, H = XXX cm , AUTONOMIA MÍN.: 2 horas, COM 2 PROJETORES LED
	PLACA COM SINALIZAÇÃO.
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO
	CENTRAL DE GLP
	PAREDE CORTA FOGO TRRF MÍNIMO 120 MIN.
	REGISTRO DE CORTE DE GÁS (CENTRAL GLP)

ÁREA DE PRESERVAÇÃO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO

ESPAÇO LIVRE EXTERIOR CONFORME ITEM 4.284 NA NT 03/2024.

EQUIPAMENTOS DA REGIÃO HACHURADA REPRESENTADOS NA FOLHA 07/07

VER FOLHA 07/07

E-1 - SALA DE AULA 63,81 / 1,5 = 43 PESSOAS — SALA 01 A = 63,81 m² — HI-03 Cm = 2x15m (30m) Øm = 40mm Ør = requilivel Cx.(60x90x17)cm — PISO CLASSE I

D-1 - SALA 24,94 / 1,5 = 4 PESSOAS — SALA PROF. A = 24,94 m² — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 71,61 / 1,5 = 48 PESSOAS — SALA 02 A = 71,61 m² — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 50,81 / 1,5 = 34 PESSOAS — SALA 03 A = 50,81 m² — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 50,41 / 1,5 = 34 PESSOAS — SALA 04 A = 50,41 m² — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 50,31 / 1,5 = 34 PESSOAS — SALA 05 A = 50,31 m² — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 50,56 / 1,5 = 34 PESSOAS — SALA 06 A = 50,56 m² — HI-04 Cm = 2x15m (30m) Øm = 40mm Ør = requilivel Cx.(60x90x17)cm — PISO CLASSE I

I.S.M. A = 9,99 m² — I.S.F. A = 13,40 m² — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 51,93 / 1,5 = 35 PESSOAS — LABORATÓRIO SECO A = 51,93 m² — HI-05 Cm = 2x15m (30m) Øm = 40mm Ør = requilivel Cx.(60x90x17)cm — PISO CLASSE I

E-1 - SALA DE AULA 65,90 / 1,5 = 47 PESSOAS — LABORATÓRIO MOLHADO A = 65,90 m² — PISO CLASSE I

D-1 - SALA 34,14 / 7 = 5 PESSOAS — SALA PROF. A = 34,14 m² — PISO CLASSE I

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO - VER DETALHE 02

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO - VER DETALHE 03

INSTALADA NO TETO

TUB. AÇO GALVANIZADO Ø65mm ELEVADA - FIXADA NO TELHADO 2,60m DO PISO

TUB. AÇO GALVANIZADO Ø65mm ELEVADA - FIXADA NO TELHADO 3,60m DO PISO

TUB. AÇO GALVANIZADO Ø65mm ELEVADA - FIXADA NAS VIGAS 2,60m DO PISO

TUB. AÇO GALVANIZADO Ø65mm ENTERRADA - 50cm ABAIXO DO PISO

INCLINAÇÃO = 6,11%

INCLINAÇÃO = 8,33%

INCLINAÇÃO = 4,59%

INCLINAÇÃO = 8,13%

INCLINAÇÃO = 3,56%

INC. = 2,87%

INC.=2,07%

INC. = 4,1%

INC. = 6,33%

INC.=2,59%

INC. = 2,87%

INCLINAÇÃO = 8,33%

2,60m NA ESTRUTURA DO TELHADO

3,60m NA ESTRUTURA DO TELHADO

TRANSIÇÃO TUB. ENTER. x TUB. ELEVADA

HR DE COLUNA

PAREDE RESISTENTE AO FOGO 1500' min. = 120 minutos

CASA DE BOMBAS VER FOLHA 03/07

BY PASS

BAIXA P/ TESTE

BOMBA PRINCIPAL

QUADRO ELÉTRICO

BOMBA JOCKEY

RTI: MATERIAL METÁLICO TIPO TOCA - COLUNA SECA

RESERVA TÉCNICA MÍNIMA 12m³

RESERVATÓRIO

ÁREA TÉCNICA COM POPULAÇÃO INFERIOR A 50 PESSOAS

FAZER NOVO ACESSO

PADRONIZAR DE PEDESTRES

DISTÂNCIA MÍNIMA MATERIAIS COMBUSTÍVEIS

DISTÂNCIA MÍNIMA FONTES DE IGNIÇÃO E OUTRAS ABERTURAS

CENTRAL DE GLP 1xP45 = 3x0,10m³ CAP. TOTAL = 0,324m³ (135Kg) VER DETALHES NA PRANCHA 01/07

REGISTRO DE CORTE DE GÁS

D-1 - COZINHA 24,19 / 7 = 4 PESSOAS — COZINHA — LAVAGEM UTENS. — DESP. — DEP. — PISO CLASSE I

F-6 - REFEITÓRIO 209,72 / 1 = 210 PESSOAS — NÃO CONTABILIZADA NA POPULAÇÃO TOTAL PARA NÃO HAVER DUPLICIDADE DE PÚBLICO.

D-1 - SALA 11,79 / 7 = 2 PESSOAS — SECRETARIA A = 27,78 m² — PISO CLASSE I

D-1 - SALA 24,19 / 7 = 4 PESSOAS — COORD. A = 24,19 m² — I.S.F. A = 3,93 m² — I.S.M. — PISO CLASSE I

D-1 - SALA 27,78 / 7 = 4 PESSOAS — PISO CLASSE I

D-1 - SALA 11,30 / 7 = 2 PESSOAS — A = 11,30 m² — MULT. — PISO CLASSE I

QUADRO SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO 1

HI-01 Cm = 2x15m (30m) Øm = 40mm Ør = requilivel Cx.(60x90x17)cm

ESPAÇO LIVRE EXTERIOR CONFORME ITEM 4.284 NA NT 03/2024.

RUA 37

MAPA CHAVE
SEM ESCALA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º ..... PPPP / AA .....

1. ( ) Aprovação inicial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
( ) Com CTI/CTD: Protocolo n.º.....
( ) Projeto de Acele*. Data de construção da edificação: __/__/__
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

N O M E :
D A T A :
CÓDIGO: VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
A data e o código verificador serão gerados no momento da aprovação automática

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://appd.bombeiros.go.gov.br/certificVerificadorPrivate.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI MONT SERRAT

PROJETO LEGAL

ENDEREÇO
RUA 03, QUADRA 14, NOVO GAMA - GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
9.229,090 m²	———	3.378,03 m² m2	———	———	3.378,03 m² m2

RT PROJETO: ENG. MATHEUS COMANDUCI FERNANDES NETO - CREA MG - 48644/D

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO

PLANTA TÉRREO - PARTE 1

ASSUNTO:

DATA: DEZEMBRO/2024 | ESCALA: INDICADA | REVISÃO: 001 | Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	23/12/24	EMISSÃO INICIAL	ROBERTA C. O.
01	14/01/25	ATUALIZAÇÃO DE BASE ARQUITETÔNICA	LETICIA F.C.

FOLHA: 6/7

PLANTA TÉRREO - PARTE 1
ESCALA 1:100
ÁREA: 2.381,96m²

FORMATO - A0 1189x841mm