






























SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	FINAL DA ROTA DE FUGA
	PAREDE CORTA FOGO
	PAREDE COMUM
	PAREDE DIVISÓRIA LEVE
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES (CORRE PELO TETO)
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES (CORRE PELO PISO)
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO
	CORRIMÃO E GUARDA CORPO
	A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO
	EXTINTOR DE PÓ ABC, PORTÁTIL - (CAP. 2-A-20-B-C)
	EXTINTOR DE PÓ BC, PORTÁTIL - (CAP. 20-B-C)
	ABRIGO METÁLICO DE EXTINTOR PORTÁTIL, DESTRANCADO, COM VISOR CENTRAL
	HIDRANTE INTERNO SIMPLES
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACIONADOR BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESUGA)
	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	AVISADOR AUDIOVISUAL (COM SIRENE)
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	DETECTOR DE CALOR PONTUAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, h = 250 cm (EXCETO ANOTADO), AUTONOMIA MÍN.: 2 horas.
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, H = 350cm AUTONOMIA MÍN.: 2 horas, COM 2 PROJETORES LED
	CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL

[illegible]

CEPI DOM PRADA

PROJETO LEGAL

ENDEREÇO _____
RUA CERES, S/Nº, CENTRO, CIDADE DE URUAÇU - GO - CEP.: 76400-000

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
4.411,49 m²	1.880,64 m²	1.851,80 m²	273,85 m²	575,09 m²	2.362,25 m²

RT PROJETO: ENG. MATHEUS COMANDUCI FERNANDES NETO - CREA GO - 38152

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO _____

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ASSIUNTO: _____

DATA: MAIO/2025	ESCALA: INDICADA	REVISÃO: 000	Nº RRT/ART:
-----------------	------------------	--------------	-------------

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	05/05/25	EMISSION INICIAL	LARISSA S.

4/6

4/6

FORMATO - A0