QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA [1]									
OBS: Preencher somente campos em branco								INSERIR NOVA LINHA	
Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	AR CONDICIONADO	1	71,478	71,478	0,91	78,55	0,7	50,03	54,98
2	CHUVEIRO	1	48,6	48,6	1	48,60	1	48,60	48,60
3	UTILIDADE ESPECIFICA	1	9,6	9,6	1	9,60	1	9,60	9,60
4	ILUMINAÇÃO	1	12	12	0,92	13,04	1	12,00	13,04
5	ILUMINAÇÃO	1	7,062	7,062	0,92	7,68	0,5	3,53	3,84
6	TOMADAS	1	12	12	1	12,00	1	12,00	12,00
7	TOMADAS	1	49	49	1	49,00	0,5	24,50	24,50
8	MOTOR	1	2,17	2,17	0,73	2,97	0,7	1,52	2,08
9	MOTOR	1	10,85	10,85	0,77	14,09	1	10,85	14,09
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
TOTAL				**222,76**		**235,5303**		**172,63**	**182,74**
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				**0,92**					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				**0,95**					

[1] Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.