




Escala 1:150



OBS

3. JANELAS E PORTAS METÁLICAS PROXIMAS AS DESCIDAS DEVEM SER ATERRADAS.

SPC

SPC

- ATERRAMENTO

ATERRAMENTO

- DESCIDA

DESCIDA

- CAPTAÇÃO

- BEP - 11 terminais Metálica
- Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 3,00
- Captor Franklin - H=350mm - 02 descidas
- cobreada - 5/8" x 3,00m
- Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação rosca soberba
- Solda exotérmica
- Conector pressão split bolt 35mm"
- Terminal de compressão c/ rabicho p/ estruturas metálicas
- cordoalha cobre nú 35mm"
- barra chata de alumínio 7/8"x1/8"
- cordoalha cobre nú 50mm"

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO / /

11.119,17/m²	000	000	000	3.377,37/m²
--------------	-----	-----	-----	-------------

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:	
SET/2025	INDICADA	00	1020250271951	

FOI b7: