

RASCUNHO DA ART Nº 1020250214595

Rascunho

SAMANTHA CRISTINA MENEZES BRITO - Engenheira Eletricista, Engenheira de Segurança do Trabalho,
Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, Nº 3228	CEP: 74643-010
Quadra: 71 Lote: AREA	Bairro: Setor Leste Vila Nova
E-Mail:	Cidade: Goiânia-GO
Contrato: 001	Fone: (62)3201-3117
Celebrado em: 15/03/2023	Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida BRAZ DE SOUZA MOREIRA, Nº 34	Bairro: CENTRO	CEP: 76650-000
Quadra: 0 Lote: 0	Cidade: Itaguari-GO	
Data de Início: 23/07/2025	Previsão término: 23/12/2025	Coordenadas Geográficas: -15.918301385,-49.606281060
Finalidade: Escolar		
Proprietário(a): COLÉGIO ESTADUAL DONA GENOVEVA REZENDE CARNEIRO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20	
E-Mail: 52024040@seduc.go.gov.br	Fone: (62) 32013117	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS	110,49	QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	112,50	QUILOVOLTS-AMPERE

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO REFERENTE A REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL, COM DEMANDA DE APROXIMADAMENTE 91,94kVA. SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE SEE 112,5kVA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 175A E CONDUTORES DE 70mm².

Dados do arrendatário:

Proprietário: ; Matrícula(s): ; Safra: ; Cultura: ; Car: ;

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.