

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

1. DADOS BÁSICOS

Projeto elétrico:

CE DOM BOSCO

Responsável técnico:

LISANDRA CRAVEIRO DA SILVA

Título Profissional:

Engenheira Eletricista

Registro: CREA Nº 1022055089/D-GO**Proprietário:**

Secretaria de Estado da Educação

CNPJ/CPF: 01.409.705/0001-20**Preposto:** Sabrina Silva Vieira Valente**CPF:** 041.530.091-64**Endereço da Obra:**

RUA 2 N° 171

Bairro: CENTRO**Cidade:** SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA**CEP:** 76590-000

2. OBJETIVO

O Colégio Estadual Dom Bosco passará por uma reforma/ampliação da parte elétrica sendo instalados todos os circuitos BT presentes no projeto, contendo ares condicionados, com uma demanda de aproximadamente 106,16 kVA, fez-se necessário implementar uma Subestação de 112,5 kVA. A UC N° 830000100 existente no local da obra será desativada no momento da vistoria/ligação da SEE do Grupo A.

3. ENTRADA DE ENERGIA

Derivação aérea a partir da rede de média tensão partindo do poste Equatorial. Ramal de ligação (3 #50mm² -13,8kV - 12 metros) até o transformador. Transformador ao tempo de 112,5kVA, Mureta de Medição Padrão Equatorial. Poste DT 11/600 (m/daN) particular, instalado no recuo junto a divisa da propriedade com a via pública. A Equatorial terá acesso livre a medição.

4. PROTEÇÃO GERAL

NA BAIXA TENSÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

NA BAIXA TENSÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

NA MÉDIA TENSÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Quando aplicável, especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

NA MÉDIA TENSÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Quando aplicável, especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

5. QUADROS

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

6. ELETRODUTOS

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

7. CONDUTORES

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

8. DISJUNTORES

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

9. DR, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE RESIDUAL

Quando aplicável, especificado em projeto conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

10. ATERRAMENTO

O sistema de aterramento utilizado está especificado em projeto conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.

11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Todos os serviços deverão ser feitos de acordo com as normas que regem cada caso.
- Todas as tomadas deverão ser conforme padrão exigido pela NBR 14.136/2.002.
- Todos os reatores deverão ter alto fator de potência e THDI < 5% conforme IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-4.
- Os motores trifásicos com potência de até 5 CV terão partida direta e os motores trifásicos acima de 5 CV terão partida indireta (estrela/triângulo, série/paralelo, chave compensadora, resistência/reatância de partida ou Soft-Starter) em conformidade com a Tabela 20 da NT.00002.EQTL, revisão 10.
- Todos os motores deverão possuir no mínimo os seguintes dispositivos de proteção: relé de falta de fase, relé de sobre tensão e relé de sub tensão, conforme prevê a NBR 5410/2.004.

12. PROTEÇÃO SUPLETIVA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

Cálculo e conclusão apresentados em projeto obedecendo às normas vigentes da ABNT.

13. ITENS DE SEGURANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NR-10.

Transcrição em nota dos requisitos mínimos de segurança em projetos constantes na NR-10 em pelo menos uma das pranchas.

14. OBSERVAÇÃO

Responsável Técnico: Eng^a. Lisandra Craveiro da Silva

Registro: CREA Nº 1022055089/D-GO